

UCHWAŁA NR LXXXVI/25/2023
RADY GMINY BIRCZA
z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Birczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i g oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 2 ust. 5 uchwały nr LXVIII/38/2022 Rady Gminy Bircza z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2022 r. poz. 2140), Rada Gminy Bircza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wniesienie do spółki pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Birczy wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci materiałów i urządzeń określonych w załączniku do niniejszej uchwały stanowiących własność Gminy Bircza o łącznej wartości 60 000,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), w celu podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Birczy.

2. W zamian za wkład niepieniężny (aport) przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Birczy Gmina Bircza obejmie 100 nowych udziałów o wartości 600,00 złotych każdy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIRCZA


Kazimierz Cap

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Birczy

Ruchomości stanowiące własność Gminy Bircza o łącznej wartości 60 000,00 złotych wnoszone do spółki pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Birczy w postaci wkładu niepieniężnego (aportu):

1. Materiały i urządzenia:

Krata koszowa

- Przepływ: 30 l/s
- Szerokość kraty: 400 mm
- Prześwit: 20 mm
- Napęd: wyciągarka elektryczna

Wykonanie materiałowe:

- kosz, linka, prowadnice – stal nierdzewna
- rolki prowadzące – tworzywo sztuczne - kpl 1

Hydrostatyczny przetwornik poziom:

Hydrostatyczny przetwornik poziomu z celą pomiarową oraz z membraną ceramiczną, wersja z uchwytem do zawieszania oraz z wbudowaną barierą przeciwpięciową;

- zasilanie : 12..36 V DC;
- wpływ temperatury : 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C);
- stabilność: 0,05%/rok;
- średnica czujnika 32 mm
- przeciążalność: 10 x dla 0,2 bar
- stopień ochrony: IP68
- wykonanie standardowe
- klamra do zawieszania wykonana ze stali 1.4301
- kabel z PE (-20... +60 C)
- długość kabla 12 m
- materiał obudowy przetwornika: Duplex 1.4462, średnica 32 mm
- uszczelnienie FKM (VP2/A)
- zakres 0...1 bar (0...100 kPa)
- elektronika 4...20 mA (bez regulacji zakresu)
- klasa dokładności 0.2
- bez dodatkowego pokrycia przetwornika – kpl 1

Pompy zatapialne wraz z armaturą:

1. Pompa zatapialna ścieków surowych wraz ze stopą sprzęgającą - 2 szt.
2. Prowadnice ze stali nierdzewnej, linki ze stali nierdzewnej,

3. Komplet śrub ze stali nierdzewnej
4. Armatura odcinająca DN 100 PN10 – 2 szt.
5. Armatura zwrotna DN 100 PN10 – 2 szt.
6. Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100/DN100
7. Kołnierze i elementy łączne do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej
8. Szafka zasilająco – sterownicza wraz z oprogramowaniem
9. Żurawik

Parametry techniczne pompy:

Znamionowa moc silnika (P2); 6,0 kW

Znamionowy pobór mocy z sieci (P1); 6,68 kW

Napięcie znamionowe: 400 V

Prąd znamionowy: 13,59 A

Długość kabla elektrycznego: 10 m

Średnica króćca tłocznego: DN 100

Wydajność Q = 30 l/s

Geometryczna wysokość podnoszenia $H_{geo} = 8,5$ m

Zakładana średnica pionów i armatury w pompowni DN 100

Stopa sprzęgająca DN100

Sygnalizator zawilgocenia MTU – 1 kpl

Moduł sterowania GPRSŁ

1. Uzupełnienie istniejącego systemu
 - Sterownik MT – 151
 - Karta SIM z dostępem do APN (3 lata 500 BM)
 - Oprogramowanie sterownika
 - Oprogramowanie SCADA
 - Rozdzielnia 750x500x450, poliester wzmocniony włóknem szklanym; daszek, wew. drzwi, wył. główny, styczniki, wyłączniki silnikowe, przełączniki trybu sterowania, sygnalizacja
 - Sterowniki MT – 151
 - Karta SIM z dostępem do APN (3 lata 500 MB)
 - Oprogramowanie sterownika - 1 kpl

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Birczy,

Głosowanie jawne

3 marca 2023, 10:09

Przyjęto

ZA	8
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	1

Uprawnieni: 15

Obecni: 9

Zagłosowało: 9

Kworum: 50 (wartość 8)

Suma głosów: 15

Obecne głosy: 9

Oddano głosów: 9

Wymagana większość: >50% (wartość 5)

Szczegóły

ZA: 8 głosów

Józefa Barszczak

Kazimierz Cap

Stanisław Chrobak

Ryszard Hajnold

Jan Koterbicki

Czesław Mliczek

Krzysztof Poczynek

Adam Wilgucki

WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 głos

Zbigniew Dutkowski